

Dichiarazione del costruttore riguardante le informazioni tecniche richieste dai Bandi Regionali, Veneto e Lombardia, per il contributo all'acquisto e all'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - anno 2019/20.

Prodotto	Energia nominale
RESU3.3	3,3 kWh
RESU6.5	6,5 kWh
RESU10	9,8 kWh
RESU13	13,1 kWh
RESU7H	7,0 kWh
RESU10H	9,8 kWh
Profondità di scarica (DOD):	80%
Numero di cicli (alla prof. dichiarata):	4.500
Capacità residua a 4.500 cicli:	60%
Tipologia:	Batteria elettrochimica agli ioni di litio (NCM)

“La percentuale DOD ed il valore dei cicli inseriti nel documento rappresentano solo parzialmente le condizioni di garanzia. Fare riferimento al certificato ufficiale di garanzia di LG Chem RESU per i termini di garanzia attualmente in vigore”

Sulzbach, June, 25th 2019



Jörn Jürgens
Director, ESS (EMEA)
Lg Chem Europe GMBH