



Regolatore di Carica Western
Western Charge Controller

Quadro FV
PV Board

PV modules

LEONARDO PRO X 3000/48 Li

Internet

Ethernet

Wbus

Wbus

CAN Bus

+48Vdc

-48Vdc

BarraParallelo
ParallelBar

+48Vdc

-48Vdc

N.B. i cavi DC della batteria devono essere della stessa lunghezza e di adeguata sezione

contatto pulito
massimo auto-consumo
Free Contact
N.O. - Com - N.C.

Es.boiler elettrico ACS

Lithium Battery

AC input

AC output
EPSout

Privileged Load
BackUp

Commutatore
Switch

Domestic users

Contatore PRODUZIONE M2
Production meter

Current Sensor

Contatore SCAMBIO M1
Feed-In meter